



Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM  
UJJAIN Division , DEWAS  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013069/FNOC/COL/2024/8020  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 27, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : HOLY TRINITY SCHOOL DEWAS

आवेदक का पता / Applicant Address : THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE TRFY HOLY TRINITY  
SCHOOL SARVE NUMBER 38/1 VIJAY NAGAR ROAD DEWAS MP  
DEWAS 455111  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 22501 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 12 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : HOLY TRINITY SCHOOL S.V N. 38/1 VIJAY NAGAR ROAD  
DEWAS DEWAS NAGAR NIGAM  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100013069 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

### टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत प्रकरण क्रमांक 6100013069 दिनांक 27.01.2024 (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट), होली ट्रिनीटी स्कूल, सर्वे न.-38/1, विजय नगर रोड, देवास म.प्र. के 22501 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले एवं 12.00 मीटर ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate)" चाहा गया है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है। समिति द्वारा प्रस्तावित निम्न लिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन आवेदक को करना आवश्यक होगा।

1. क्रमांक 6100013069 दिनांक 27.01.2024 (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट), होली ट्रिनीटी स्कूल, सर्वे न.-38/1, विजय नगर रोड, देवास म.प्र. के 22501 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले एवं 12.00 मीटर ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन क्रमांक 6100000195 दिनांक 25.05.2021 द्वारा फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र जारी किया गया था।



Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM  
UJJAIN Division , DEWAS  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013069/FNOC/COL/2024/8020  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 27, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : HOLY TRINITY SCHOOL DEWAS

2. आवेदक के शैक्षणिक भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के योग्यताधारी/अहर्ताधारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्र. फायर अधिकारी, नगर पालिक निगम, देवास एवं फायर कन्सल्टेन्ट की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण में आवश्यक उपकरणों की स्थिति/मापदण्ड का स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है।
3. आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा, अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
5. शैक्षणिक भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय ऑपरेशन/चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणों के ऑपरेशन/चालू होने का रिकार्ड मानकों/नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। फायर उपकरणों का निर्धारित मानकों के अनुसार रख-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM  
UJJAIN Division , DEWAS  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013069/FNOC/COL/2024/8020  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 27, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : HOLY TRINITY SCHOOL DEWAS

6. आवेदक स्वामी को भवन में नियमानुसार स्थापित उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

7. होली ट्रिनिटी स्कूल, सर्वे न.-38/1, विजय नगर रोड, देवास (म.प्र.) को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन ना पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate)" निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

8. आवेदक/स्वामी को प्रदाय किया जा रहा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate)" जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा और यह अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व पुनः "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate)" हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी अग्नि सुरक्षा उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

9. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन में स्वीकृति दी जा रही "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate)" स्वतः निरस्त मानी जावेगी।



Office Of Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM  
UJJAIN Division , DEWAS  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट  
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100013069/FNOC/COL/2024/8020  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 27, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Mar-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : HOLY TRINITY SCHOOL DEWAS

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate)" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है, और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**RAJNEESH  
H KASERA** Digitally signed by  
RAJNEESH  
KASERA  
Date: 2024.03.20  
12:51:15 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, DEWAS NAGAR NIGAM

UJJAIN Division , DEWAS  
Madhya Pradesh